

—:: જાહેર નોટીસ ::—

ગણેશ મંડપમાં ૫૦૦ ચો.મી. થી ઓછા ક્ષેત્રફળ હોય અને ૫૦ થી ઓછી વ્યક્તિની હાજરી ધરાવતું મંડપ હોય તેવા મંડપનાં આયોજકોએ ફાયર એન.ઓ.સી. લેવાની રહેશે નહીં પરંતુ આયોજક દ્વારા જાહેર સલામતીને ધ્યાને લેતા નીચે મુજબની સુચનાઓનું અચૂક પાલન કરવાનાં રહેશે.

૧	મંડપ આયોજક દ્વારા કોઈપણ મંડપ, પંડાલ કે ટ્રમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનું સ્ટેજ બનાવે ત્યારે સ્કુલ, હોસ્પિટલ, જવલનશીલ પદાર્થનાં ગોડાઉન ઈત્યાદી થી ઓછામાં ઓછું ૧૫ ફુટ દુર નિર્માણ કરવાનું રહેશે. આ માટે મંડપમાં ફાયરનાં વાહનો આવી શકે તે મુજબ રોડ, રસ્તા ખુલ્લા રાખવાનાં રહેશે. તથા અવરોધક વસ્તુઓ દુર કરવાની રહેશે.
૨	મંડપ આયોજક દ્વારા કોઈપણ મંડપ કોઈપણ પ્રકારની ભઠ્ઠી, ઈલેક્ટ્રીક સબ સ્ટેશન, ઈલે. ટ્રાન્સફરમર, ઈલે. સબ સ્ટેશન, ઈલે. હાઈટેન્શનલાઈન કે રેલ્વે લાઈન, થી ઓછામાં ઓછા ૧૫ મીટર દુર કરવાનાં રહેશે.
૩	આવા મંડપ આયોજક દ્વારા સ્ટ્રક્ચરની અંદર કોઈપણ પ્રકારનાં સ્ટોલ બનાવવાનાં રહેશે નહીં તથા આ સ્ટ્રક્ચરનાં સ્ટેજ નજીક કે સ્ટેજનાં નીચે આગ લાગી શકે તેવા કોઈપણ પ્રકારનાં ઘન કે પ્રવાહી પદાર્થનો સંગ્રહ કરવાનો રહેશે નહીં.
૪	મંડપ આયોજક દ્વારા સ્ટ્રક્ચરની અંદર તથા બહાર NO SMOKING ZONE, EXIT, EMERGENCY EXIT અને ESCAPE WAY ડીસ્પ્લે ઉપર સરળતાથી વાંચી શકાય તે મુજબ અચૂક ઉપલબ્ધ કરાવવાનાં રહેશે.
૫	આવા મંડપ આયોજક દ્વારા કોઈપણ મંડપ, પંડાલ કે ટ્રમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનાં પડદા અને કાર્પેટને ફાયર રીટાર્ડન્ટ પેઈન્ટ કરાવવા વધુમાં જમીન ઉપર બીછાવવા જોગ કાર્પેટ પણ આગ અકસ્માત થી સુરક્ષીત રહે તે મુજબ રાખવાનાં રહેશે.
૬	મંડપનાં સંચાલકોએ આપેલ સુચનાઓનું અચૂક પાલન કરી, ફાયરખાતા દ્વારા વખતો વખત થી આપવામાં આવતી સુચનાઓનું અચૂક પાલન કરવાનું રહેશે.
૭	મંડપનાં સંચાલકો દ્વારા મંડપમાં કરવામાં આવતા ઈલેક્ટ્રીક વાયરીંગ પ્રવર્તમાન વીજળી અધિનિયમ મુજબનાં કરાવવાનાં રહેશે તથા મંડપમાં કરવામાં આવેલ વાયરીંગ અંગે નિષ્ણાંતો પાસે અચૂક ચકાસણી કરાવી લેવાનું રહેશે.
૮	મંડપનાં સંચાલકો દ્વારા ડીઝલ જનરેટર મંડપ થી ઓછામાં ઓછા ૦૫ મીટર થી દુરનાં અંતરે રાખવાનાં રહેશે.
૯	મંડપનાં સંચાલકો દ્વારા ઈલેક્ટ્રીકનું મુખ્ય સ્વીચબોર્ડ એ.સી. અથવા જી.આઈ.માં બનાવેલ હોવું જોઈએ તથા આવા હંગામી મંડપથી ઓછામાં ઓછા ૦૨ મીટર થી દુરનાં અંતરે ઈલે. જંકશન બોર્ડ, પાઈલોટીંગ લાઈટ સાથે ઉપલબ્ધ કરાવવાનાં રહેશે.
૧૦	મંડપનાં સંચાલકો દ્વારા કોઈપણ પ્રકારનાં ઈલેક્ટ્રીક લાઈટીંગ, બલ્બ કે ટ્યુબ લાઈટ કે તેનાં કોઈ પાર્ટસ મંડપનાં કોઈ ભાગ કે સુશોભન અથવા સળગી ઉઠે તેવી જવલનશીલ સામગ્રી થી ઓછામાં ઓછા ૧૫ સે.મી.ની અંદર રાખવાનાં રહેશે નહીં.
૧૧	મંડપનાં સંચાલકો દ્વારા આવા મંડપ કે મંડપની બહારનાં પમીટરનાં અંતરમાં સળગી ઉઠે તેવી જવલનશીલ સામગ્રી કે પદાર્થ, પ્રવાહી રાખવાનાં રહેશે નહીં.
૧૨	મંડપનાં સંચાલકો દ્વારા આવા મંડપમાં કે મંડપની બહાર ફાયર બ્રેકર્સ કે રસોઈ બનાવવાની સામગ્રી, ઘુમ્મપાનનાં સાધનો કે આગ લાગી શકે તેવા કોઈ પદાર્થ કે જ્યોત ઈત્યાદી રાખવાની રહેશે નહીં.
૧૩	મંડપનાં સંચાલકો દ્વારા ઘાર્મિક હેતુ માટે કરવામાં આવતા હવન, નાના હવનકુંડનો ઉપયોગ કરવાની રહેશે. જે માટે પુરતી ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવાની તથા આવી જગ્યાની છત ઉપર સી.આઈ./જી.આઈ શીટ ૦૬ સે.મી. કરતા ઓછી ન હોય તે મુજબની રાખવાની રહેશે.
૧૪	મંડપનાં સંચાલકો દ્વારા મંડપમાં ગણેશ મૂર્તિ પાસે રાખવામાં આવતા દિવા નીચે રેતી અચૂક રાખવાનાં રહેશે અને મંડપનાં સંચાલન અર્થે ઓછામાં ઓછા એક સ્વંયસેવક રાઉન્ડ ઘ કલોક ઉપલબ્ધ રાખવાનાં રહેશે.
૧૫	મંડપનાં સંચાલકો દ્વારા મંડપમાં આગ અકસ્માતની સલામતી અર્થે ગણેશ ઉત્સવનાં તમામ સમયગાળા દરમ્યાન ફાયર એક્સ્ટીંગ્યુશરનાં ઉપયોગ કરનાર જાણકાર પ્રશિક્ષિત વ્યક્તિઓને અચૂક રાઉન્ડ ઘ કલોક રાખવાનાં રહેશે.
૧૬	મંડપનાં સંચાલકો દ્વારા મંડપમાં આવતી જનમેદનીને સુચના આપવા અચૂક પબ્લીક એડ્રેસ સીસ્ટમ રાખવાની રહેશે.
૧૭	મંડપનાં સંચાલકો દ્વારા પ્રત્યેક ૧૦૦ ચો.મી.વિસ્તારને ધ્યાને લેતા તેઓનાં મંડપમાં ગણેશ ઉત્સવનાં તમામ સમયગાળા દરમ્યાન ૦૨ એ.બી.સી ફાયર એક્સ્ટીંગ્યુશરના ૦૬ કે.જી.ની ક્ષમતાનાં તથા ૦૨ સી.ઓ.ટુ. ફાયર એક્સ્ટીંગ્યુશર ૪.૫ કે.જી.ની ક્ષમતાવાળા અને ૨૦૦ લીટરનાં પાણી ભરીને અને ઢાકીને રાખેલ બેરલ તથા રેતી ભરેલી બે બાલદી અચૂક આ મંડપ પ્રિમાઈસીસમાં ઉપલબ્ધ કરાવવાનાં રહેશે.
૧૮	મંડપનાં સંચાલકોને જણાવવામાં આવે છે કે ઉક્ત સુચના ફક્ત ફાયર સેફ્ટીનાં સલામતી અર્થે આપવામાં આવેલ છે. ફાયર વિભાગ સિવાયની અન્ય ઓથોરીટી જેવી કે પોલીસ વિભાગ, ટ્રાફિક વિભાગ, મ.ન.પા.નાં અન્ય વિભાગો થકી આપવામાં આવતી સુચનાઓનું પાલન તથા અમલવારી કરી અલગથી લાગત વિભાગની 'ન વાંધા પ્રમાણપત્ર' મેળવી લેવાની રહેશે.
૧૯	મંડપનાં સંચાલકો દ્વારા ગુજરાત ફાયર પ્રિવેન્શન અને લાઈફ સેફ્ટી મેસર્સ એક્ટ રૂલ અને રેગ્યુલેશન, નેશનલ બીલ્ડીંગ પાર્ટ - ૪, આઈએસ-૮૭૫૮ મુજબની જોગવાઈ ઉપલબ્ધ કરાવવાનું સેલ્ફ ડીકલેરેશન અચૂક રજૂ કરવાનું રહેશે.
૨૦	આગ અકસ્માતનાં કેસમાં તાકીદે ફાયર વિભાગનાં ૧૦૧, ૧૦૨ ૦૨૬૧ -૨૪૧૪૧૯૫- ૯૬ તથા ૩૯ નંબર ઉપર સંપર્ક કરવાનો રહેશે.
૨૧	આ જાહેરાત સુરત મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ suratmunicipal.gov.in /information/news ઉપર ઉપલબ્ધ છે.
૨૨	ફાયર વિભાગ ઉક્ત સુચનો માં જરૂરીયાત મુજબ વધારો / ઘટાડો કરવાનો અબાધિત અધિકાર રાખે છે.

સહી/—

ચીફ ફાયર ઓફીસર

