



સુરત મહાનગર પાલિકા ફાયર અને ઈમરજન્સી સર્વિસીસ



ચાલુ વર્ષે નવરાત્રી મહોત્સવની ઉજવણી સુરત શહેરમાં કરવામાં આવનાર હોય આ નવરાત્રી મહોત્સવ દરમ્યાન બનાવવામાં આવતા મંડપ, પંડાલ કે ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચર જેનું ક્ષેત્રફળ ૫૦૦ ચી.મી. કરતા વધુ હોય અને અથવા પંડાલની ઉંચાઈ ૦૮ મીટર થી વધુ હોય તથા આવા પંડાલમાં ૫૦ થી વધુ વ્યક્તિ એક સ્થળે ભેગા થતા હોય તેવા મંડપ / પંડાલ / ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનાં સંચાલકો / ઓર્ગેનાઈઝર ધ્વારા જન સલામતી અર્થે નીચે મુજબનાં પગલાઓનો અમલ અચુક કરવાનો રહેશે. વધુમાં નવરાત્રી મહોત્સવનાં મંડપ / પંડાલ / ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનાં સંચાલકો / ઓર્ગેનાઈઝર ધ્વારા નિર્દિષ્ટ નિયમાવલીનું અચુક પાલન કરી ગુજરાત સરકારશ્રીની વેબસાઈટ [https:// fscop.gujfiresafetycop.in](https://fscop.gujfiresafetycop.in) ઉપર ઓનલાઈન અપ્લાય કરીને ફાયર એનઓસી અચુક મેળવી લેવાનો રહેશે.

૧	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનાં મંડપ, પંડાલ કે ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનાં સ્ટેજ બનાવે ત્યારે આવા મંડપને મુખ્ય રસ્તા / રોડ થી ૪૫ મી. થી વધારે દુર રાખવા નહીં. અને આ પંડાલ પાસે સ્કુલ, હોસ્પિટલ, જવલનશીલ પદાર્થના ગોડાઉન ઇત્યાદી થી ઓછામાં ઓછું ૧૦ ફૂટ દુર નિર્માણ કરવાનાં રહેશે. આ માટે મંડપમાં ફાયરના નજીક આગ બુઝાવવા માટેનાં વાહનોનાં પહોંચવાનાં માર્ગ, આંતરીક માર્ગ, પ્રવેશ ધ્વારનાં રોડ, રસ્તા રાઉન્ડ ઘ કલોક ખુલ્લા રાખવાનાં રહેશે તથા ખુલ્લી જગ્યાએ કે રસ્તામાં કોઈ પ્રકારનાં અવરોધક હોય તેને તાકીદે દુર કરવાનાં રહેશે.
૨	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા મંડપની બહાર કોઈપણ પ્રકારની ભટ્ટી, ઈલેક્ટ્રીક સબ સ્ટેશન, ઈલેક્ટ્રીક ટ્રાન્સફોર્મર, ચીમની અથવા હાઈટેન્શન લાઈન કે રેલવે લાઈન થી ઓછામાં ઓછા ૧૫ મી. થી દુર રાખવાનાં રહેશે. આવા સ્ટ્રક્ચરની આજુ બાજુના સ્ટ્રક્ચર વચ્ચે ઓછામાં ઓછું ૦૫ મીટરનું અંતર રાખવાનાં રહેશે.
૩	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા આ સ્ટ્રક્ચર/પંડાલની અંદર કોઈપણ પ્રકારના સ્ટોલ બનાવવા નહીં તથા સ્ટેજની નજીક કે સ્ટેજના નીચેના ભાગમાં આગ લાગી શકે તેવા કોઈપણ પ્રકારના ઘન કે પ્રવાહી પદાર્થનો સંગ્રહ કરવો નહીં.
૪	આવા મંડપની પ્રવેશ દ્રવારની ઉંચાઈ તેમજ પહોળાઈ ઓછામાં ઓછી ૦૫ મીટર રાખવી તેમજ પંડાલની કેપેસિટી મુજબનાં નિયમોનુસારના વ્યક્તિઓને જ પ્રવેશ આપવા અને વ્યક્તિ દીઠ ઓછામાં ઓછી ૦૧ સ્કવેર મીટર જગ્યા મુજબ જ પ્રવેશ આપવો.
૫	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા પંડાલમાં ફિક્ષ પાર્ટીશન કરવાનાં રહેશે નહિ તેમજ કોઈ પણ ઈમરજન્સીના સમયે મંડપની અંદર રહેલા વ્યક્તિઓ સહેલાઈથી ઈમરજન્સી એક્ઝીટ/બહાર તરફ જઈ શકે તે મુજબ રાઉન્ડ ઘ કલોક રસ્તા ખુલ્લા રાખવાનાં રહેશે. તથા પંડાલની પ્રત્યેક બહારની સાઈડ એટલે કે ચારે દિશામાં ફાયરના વાહનો ફરી શકે તે મુજબ ઓછામાં ઓછા ૦૬ મીટરનો રસ્તો અચુક ખુલ્લો રાખવાનો રહેશે.
૬	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા પંડાલમાં દૈનિક કેટલા વ્યક્તિઓ / દર્શકો / પ્રવેશે છે તેનો સંપૂર્ણ નામ, મોબાઈલ નંબર, સરનામાં સહિતના દસ્તાવેજી રેકૉર્ડ રાખવાનો રહેશે.
૭	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા ઓછામાં ઓછા બે (૨) પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં "EMERGENCY EXIT" રાખવાં અને તમામ ગેટની સામેના ભાગે ૦૫ મીટર જગ્યા ખુલ્લી રાખવી.
૮	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા સ્ટ્રક્ચરની અંદર જવાના તથા બહાર નીકળવાના માર્ગો પર ઈવાક્યુએશન પ્લાન અચુક ઉપલબ્ધ કરાવવા તથા સરળતાથી વાંચી શકાય તે મુજબ ઓટો ગ્લોવ / ફ્લોરોસન્ટ / ઈલેક્ટ્રીક લાઈટ મટીરીયલ તથા ઈમરજન્સી કોન્ટેક નંબર ફાયરના સાધનોના બોર્ડ, એસ્કેપ રૂટ "NO SMOKING ZONE", "EXIT", "EMERGENCY EXIT" વિગેરેના સાઈનેજીસ/બોર્ડ અચુક લગાવવા.
૯	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા બેઠક વ્યવસ્થા થી બહાર નીકળવાનો રસ્તો (TRAVELING DISTANCE) ૧૫ મી. થી વધારે રાખવો નહિ તથા એક એક્ઝીટ થી બીજા એક્ઝીટ વચ્ચે ૧૫ મી. થી વધુ અંતર ન રહે તે મુજબ વ્યવસ્થા કરવી.
૧૦	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા બેઠક વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ હોય તો બેઠક વ્યવસ્થામાં સીટની રો અને ૧૦ બેઠક પછી ઓછામાં ઓછી ૧.૫ મીટરની પેસેજની જોગવાઈ અચુક કરવી.
૧૧	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા કોઈપણ મંડપ, પંડાલ કે ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનું સ્ટેજ બનાવે ત્યારે તેના પડદા અને કાર્પેટને અગ્નિ પ્રતિરોધક અથવા બિન-જવલનશીલ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવો. અને સજાવટની સામગ્રી માંથી ઝેરી ઘુમાડો કે ઘુમાડાની જવાબા ઉત્પન્ન ન થવી જોઈએ. અને જમીન ઉપર બીછાવવા જોગ કાર્પેટ પણ જમીન સાથે મજબુતીથી બાંધેલ હોવું જોઈએ અને ઉક્ત તમામ મટીરીયલને આગ અકસ્માત થી સુરક્ષિત રહે તે મુજબ ફાયર રીટાર્ડન્ટ પેઈન્ટ અચુક કરાવેલ હોવું જોઈએ.
૧૨	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા મંડપમાં કરવામાં આવતા ઈલેક્ટ્રીક વાયરીંગ પ્રવર્તમાન વિજળી અધિનિયમ મુજબ કરાવવા તથા આ મંડપમાં કરવામાં આવેલ તમામ ઈલેક્ટ્રીક વાયરીંગ અંગે ગવર્મેન્ટ એપ્રુવડ ઈલેક્ટ્રીક ઈજનેરશ્રી / સંસ્થા પાસે ચકાસણી કરાવી આ બાબતનું સર્ટીફિકેટ સાથે આયોજકે પોતાનું સ્વ-ઘોષણાપત્ર સ્વંય રજૂ કરવું આ ઈલેક્ટ્રીક વીજ ઉપકરણોનું ઇન્સ્ટોલેશન સરકારશ્રીના લાગત ધારા ધોરણ મુજબ કરવા.

૧૩	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા આ પંડાલમાં કરવામાં આવનાર ઈલેક્ટ્રીક વાયરીંગ પી.વી.સી આવરણવાળા કંડકટર અથવા ટફ રબર વલ્કેનાઈઝેશન કરાવી વાયરીંગના તમામ જોઈન્ટ પોર્સેલેઈન ઈન્સ્યુલેટેડ કનેક્ટર્સ કરાવવા.
૧૪	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા વીજ પુરવઠો બંધ થાય તે સ્થિતિમાં આપાતકાલીન લાઈટીંગ વ્યવસ્થા કરવી અને આ માટે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવનાર ડીઝલ જનરેટર વાન આવા સ્ટેજ અને તેની પ્રીમાઈસીસ થી / આવા સ્ટ્રક્ચરથી ઓછામાં ઓછા ૦૫ મીટર દુરનાં અંતરે રાખવા.
૧૫	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા ઈલેક્ટ્રીકનું મુખ્ય સ્વીચબોર્ડ અલ્ટરનેટ કરંટ (એ.સી.)/ગેલ્વેનાઈઝડ આર્ચન સીટ (જી.આઈ.)માં બનાવવા શીટનાં કવરમાં મુકવા તથા બોર્ડ આવા હંગામી મંડપ થી ઓછામાં ઓછા ૦૨ મીટરનાં અંતરે મુકવા તથા મુખ્ય ઈલેક્ટ્રીક જંકશન બોર્ડમાં લાલ સુચક દિવો (Red Pilot lamp) / પાઈલોટીંગ સાથે અચુક ઉપલબ્ધ કરાવવા.
૧૬	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનાં બલ્બ, ટ્યુબ – ફ્લુ ડાઈટ, ઈલેક્ટ્રીક લાઈટીંગ લાઈટ કે તેના કોઈ પણ પાર્ટસથી મંડપના કોઈ ભાગ કે સુશોભન અથવા સળગી ઉઠે તેવી જવલનશીલ સામગ્રી ઓછામાં ઓછી ૧૫ સે.મી. દુર હોવા જોઈએ. વધુમાં આવા સ્ટ્રક્ચરની બહાર ઓછામાં ઓછા ૪.૫ મીટર વિસ્તાર જવલનશીલ સામગ્રી, વનસ્પતિ અને અવરજવર રોકતા અવરોધો થી મુક્ત રાખવાનાં રહેશે. વધુમાં LPG સીલીન્ડર, ઓપન ફ્લેમ સળગી ઉઠે તેવા પદાર્થ, રસોઈ ગરમી ઉત્પન્ન કરતી પ્રવૃત્તિઓ, ખુલ્લી જવાળા, ઘુમ્મપાન, કાગળનાં ટુકડા ઘાસલેટ, વિસ્ફોટક રસાયણો તથા અન્ય જવલનશીલ સામગ્રી આ સ્ટ્રક્ચરની અંદર કે નજીક કે પ્રીમાઈસીસમાં કોઈપણ સંજોગોમાં રાખવી નહીં અને તેનો ઉપયોગ કરવો નહીં.
૧૭	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા આવા પંડાલ કે પંડાલની બહાર સળગી ઉઠે તેવી જવલનશીલ સામગ્રી કે પદાર્થ પ્રવાહી રાખવા નહીં તથા ફટાકડાનો ઉપયોગ કે સંગ્રહ કરવો નહીં તથા પંડાલમાં કે પંડાલની બહાર ફાયર ફેક્સ કે રસોઈ બનાવાની સામગ્રી, ઘુમ્મપાનના સાધનો કે આગ લાગી શકે તેવા કોઈ પદાર્થ કે જ્યોત કે ખુલ્લી જવાળાનો ઉપયોગ ઈત્યાદી કરવો નહીં કે રાખવા નહીં. આવી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેને અગ્નિરોધક રસાયણ / પેઈન્ટ થી ટ્રીટ કરવી અને તેનું પ્રમાણપત્ર આયોજકે સ્વ-ઘોષણા પત્ર સાથે રજૂ કરવું.
૧૮	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા ફાયર વિભાગ તરફથી અભિપ્રાય મળ્યા બાદ આ મંડપ / પંડાલમાં કોઈ પણ બાંધકામમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર ફાયર વિભાગની અનુમતી વગર કોઈ પણ સંજોગોમાં કરવો નહીં.
૧૯	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા મંડપમાં મોશન ફિલ્મ બતાવવા માટે સ્ક્રીન ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ હોય તો ફરજિયાત ફાયર સેફ્ટી ફિલ્મ અચુક પ્રદર્શિત કરવાનું રહેશે.
૨૦	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા દ્વારા ધાર્મિક હેતુ માટે કરવામાં આવતા હવન, નાના હવન કુંડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે જવલનશીલ સામગ્રી ઓછામાં ઓછા ૦૬ મીટર મંડપથી દુર રાખવી અને તે વિસ્તારની ઉંચાઈ ઓછામાં ઓછી ૦૬ મીટર રાખવી તે માટે પુરતી ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવી અને આવી જગ્યાની છત ઉપર ૦૬ સે.મી. કરતા ઓછી ન હોય તે મુજબની સી.આઈ / જી.આઈ. શીટની વ્યવસ્થા કરવી.
૨૧	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા મંડપમાં ધાર્મિક મુર્તી પાસે રાખવામાં આવતા દિવા નીચે રેતી અચુક રાખવી
૨૨	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા મંડપમાં આગ અકસ્માતની સલામતી અર્થે ઉત્સવના તમામ સમય દરમિયાન ઈમરજન્સી માં મંડપમાં આગમાં ફાયર એક્ષ્ટીંગ્યુશરના ઉપયોગ કરી શકે, મંડપ ખાલી કરાવી શકે તેવા જાણકાર અને ફાયર વિભાગને ઈમરજન્સીમાં સંપર્ક કરી શકે તેવા ૦૨ થી ૦૩ પ્રશિક્ષિત અનુભવી એવા સુરક્ષા ગાર્ડ/સ્વયંસેવક વ્યક્તિઓને આ મંડપમાં અચુક રાઉન્ડ ધ કલોક હાજર રાખવા અને તેઓને આ બાબતે તાલીમ પણ આપવી. વધુમાં તેઓને ઓળખપત્ર આપી, યુનિફોર્મમાં હાજર રાખવા જેથી આપાતકાલમાં ભીડને માર્ગદર્શન આપી શકે.
૨૩	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા દ્વારા મંડપમાં આવતી જનમેદનીને તાકીદે સુચના આપવા જવાબદાર વ્યક્તિ પાસે પબ્લિક એડ્રેસ સીસ્ટમ અચુક રાખવી.
૨૪	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા મંડપ / પંડાલમાં આગ સલામતી અર્થે પાણીનો પુરવઠો ફ્લોર એરિયાના ૦.૭૫ લીટર/ સ્કવેર મીટર કરતા ઓછો રાખવો નહીં તથા પાણીનો પુરવઠો ડ્રમ, બકેટ, ટાંકીમાં સુવ્યવસ્થિત રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તે મુજબ ગોઠવણ કરવી. ૨૦૦ લીટર પાણી ભરેલા નંગ ૦૫ ડ્રમ ઢાંકીને રાખવા
૨૫	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા , સ્ટેજ વિસ્તાર ૧૦૦ ચો.મી. સુધી ઓછામાં ઓછા ૦૨ નંગ ABC ફાયર એક્ષ્ટીંગ્યુશર (૦૬ કેજીની ક્ષમતાવાળા) તથા ઓછામાં ઓછા ૦૨ નંગ CO2 ફાયર એક્ષ્ટીંગ્યુશર (૪.૫ કી.ગ્રાની ક્ષમતાવાળા) રાખવાનાં રહેશે. ૧૦૦ ચો.મી. વિસ્તાર થી વધુ વિસ્તારમાં પ્રત્યેક ૧૦૦ ચો.મી. દિઠ ઓછામાં ઓછા ૦૧ નંગ ABC ફાયર એક્ષ્ટીંગ્યુશર (૦૬ કેજીની ક્ષમતાવાળા) તથા ઓછામાં ઓછા ૦૧ નંગ CO2 ફાયર એક્ષ્ટીંગ્યુશર (૪.૫ કી.ગ્રાની ક્ષમતાવાળા) રાખવાનાં રહેશે. દરેક સ્વિચગીયર/મેઈન રૂમ માટે સીઓટુ અથવા એબીસી ફાયર એક્ષ્ટી. બીઆઈએસ પ્રમાણિત હોવું જોઈએ. વધારા ની વ્યવસ્થા તથા રેતી ભરેલી ૦૪ બાલ્ટી સ્ટેન્ડ સહિત અચુક આ મંડપ પ્રીમાઈસીસમાં ચારેકોર ઉપલબ્ધ રાખવા તેમજ ફાયર ઈક્વિપમેન્ટનું મેન્ટેનન્સ તથા ડેઈલી ઈન્સ્પેકશન અચુક કરવું.સ્ટેજની આગળ રેતી ભરેલ ૦૬ ગણી સેન્ડ બેડ રાખવી અને આસપાસનો વિસ્તારમાં ઓછામાં ઓછા ૧.૫ મીટર ઉંચાઈનો લાઈટ લેમ્પ સાથેસ્વયંસેવક હાજર રાખવા.

૨૬	ઉક્ત સુચના ફક્ત ફાયર સેફ્ટીના સલામતી અર્થે આપવામાં આવેલ છે. અને ફાયર વિભાગ સિવાયની અન્ય ઓથોરીટી જેવી કે, પોલીસ વિભાગ, ટ્રાફિક વિભાગ, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કે અન્ય લાગત વિભાગો થકી આપવામાં આવતી સુચનાઓ ગાઈડલાઈન્સનું પાલન તથા અમલવારી કરી, લાગત વિભાગના " ન- વાંધા પ્રમાણપત્ર" અચુક મેળવી લેવા.
૨૭	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા ગુજરાત ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઈફ સેફ્ટી મેઝર્સ એક્ટ અને તેના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન તેમજ વખતો - વખતના સૂચનોનું પાલન કરવા અંગેનું સેલ્ફ ડીકલેરેશન અચુક રજૂ કરવા.
૨૮	આગ અકસ્માતના કેસમાં ફાયર વિભાગના ૧૦૧,૧૦૨, ૧૧૨, ૦૨૬૧- ૨૪૧૪૧૯૫ / ૦૨૬૧- ૨૪૧૪૧૯૬ / ૦૨૬૧- ૨૪૧૪૧૩૯ નંબર ઉપર તાકીદે સંપર્ક કરવો.
૨૯	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા ફાયર વિભાગ દ્વારા વખતો વખતે આપવામાં આવતી સુચનાઓ તથા ઉક્ત સુચનાઓનું અચુક પાલન કરવા અંગેની લેખિત બાંહેધરી આપવી.
૩૦	તમામ મંડપ આયોજક/સંચાલક દ્વારા ફાયર વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી સુચનામાં જરૂરીયાત મુજબ વધારો / ઘટાડો કરવામાં આવે તે હર હંમેશા માન્ય રાખવાનો રહેશે.
	ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચર, મંડપનાં સંચાલકો / ઓર્ગેનાઈઝર દ્વારા પોતાનાં મંડપ, પંડાલ કે પ્રિમાઈસીસમાં ફાયર સેફ્ટીની સલામતી માટે ૫૦૦ ચી.મી. કરતા વધુ ક્ષેત્રફળ ધરાવતા હોય અને અથવા ૦૯ મીટરથી વધુ હાઈટ ધરાવતા હોય અને ૫૦ વ્યક્તિથી વધુ વ્યક્તિ એક સ્થળે ભેગા થતા હોય તેવા મંડપ / પંડાલ / ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનાં સંચાલકો / ઓર્ગેનાઈઝર દ્વારા એક સાદા કાગળ ઉપર મંડપનાં જવાબદાર એવા બે વ્યક્તિઓનાં નામ/સરનામા, કોન્ટેક્ટ નંબર તથા મંડપનું નામ / સરનામું અને પોલીસ વિભાગ / સુરત મહાનગરપાલિકાનાં ઝોન દ્વારા નોંધવામાં આવેલ /આપવામાં આવેલ સ્ટોલ/ રજીસ્ટ્રેશન નંબર વિગેરેની માહિતી સહીત અરજી અને મંડપનો પ્લાન-૦૩ નકલમાં (જેમાં ફાયર ફાઈટીંગ સુવિધા અને ઈમરજન્સી એક્ઝિટ વિગેરે અચુક દર્શાવેલ હોય) સામેલ રાખીને સુરત ફાયર વિભાગની વહીવટી કચેરી ખાતે અરજી કરવાની રહેશે તથા સુચવ્યા મુજબની ફાયર ફાઈટીંગ સુવિધા અચુક ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે અરજદારની આવેલ અરજી અન્વયે જે તે ઝોનનાં ફાયર વિભાગનાં અધિકારી રૂબરૂ સ્થળ નીરીક્ષણ કરી જે કાંઈ સુધારો / વધારો કહે તે મુજબ કામગીરી કરવા બાદ મંડપનાં સંચાલકશ્રી દ્વારા ગુજરાત સરકારશ્રીની વેબસાઈટ https://fscop.gujfiresafetycop.in ઉપર ફાયર એન.ઓ.સી. મેળવવા ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરીને ઓનલાઈન ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરની ફાયર એન.ઓ. સી. મેળવી લેવાની રહેશે.
	૫૦૦ ચી.મી. કરતા ઓછા ક્ષેત્રફળ ધરાવતા હોય અને અથવા ૦૯ મીટરથી ઓછી હાઈટ ધરાવતા હોય અને અથવા ૫૦ વ્યક્તિથી ઓછી વ્યક્તિ એક સ્થળે ભેગા થતા હોય તેવા મંડપ / પંડાલ / ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનાં સંચાલકો / ઓર્ગેનાઈઝર દ્વારા કોઈ ફાયર એન.ઓ.સી. લેવાની રહેશે નહીં. પરંતુ નિયમાનુસારની ફાયર સેફ્ટી સીસ્ટમ અચુક ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.
	ફાયર એન.ઓ.સી. મેળવવા માટે અરજી સાથે સામેલ કરવા જોગ ડોક્યુમેન્ટની યાદી
	૧. ગુજરાત સરકારશ્રીની વેબસાઈટ https://fscop.gujfiresafetycop.in ઉપર ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરવી તેની સાથે નિયત કરેલ લખાણ અચુક રજૂ કરવી. ૨. ઈલેક્ટ્રીક વાયરીંગ અંગે ગર્વમેન્ટ એપ્રુવડ ઈલેક્ટ્રીક ઈજનેરશ્રી /સંસ્થા પાસે ચકાસણી કરાવી સર્ટીફિકેટ રજૂ રહેશે. ૩. ફાયરના સાધનો ઓપરેટ કરી શકે તેવા ટ્રેઈન્ડ મેનપાવર ધરાવે છે. તેઓને નામ,મોબાઈલ નંબર સહિતની યાદી લેટર પેડ પર રજૂ કરવાની રહેશે. ૪. લે આઉટ પ્લાનમાં તથા ઈવેક્યુએશન પ્લાનમાં આર્કિટેક્ટ તથા ઓર્ગેનાઈઝરના સહી/સિકકા અચુક કરી અત્રે રજૂ કરવાનાં રહેશે. ૫. ફાયર વિભાગ તરફથી આપવામાં આવનાર ફોર્મ નં. ૧૫, ૦-૧ ફોર્મ ભરી ને સહી સિકકા કરીને અચુક રજૂ કરવાનું રહેશે. ૬. ફાયર રીટાન્ડન્ટ પેઈન્ટ કરવામાં આવેલ છે તે અંગે નું પ્રમાણપત્ર તથા ફાયર એક્ઝિટગ્યુશર મેઈન્ટેનન્સ થયા અંગેનું સર્ટીફિકેટ અચુક રજૂ કરવાનું રહેશે. ૭. ઉપર મુજબના જણાવ્યાનુસાર ના પ્રમાણપત્ર, ફોર્મ ,સેલ્ફ ડીકલેરેશન વિગેરે અચુક રજૂ કરવાનું રહેશે.

ડે. મ્યુ. કમિશનર
સુરત મહાનગરપાલિકા

સુરત મહાનગરપાલિકા
ફાયર અને ઈમરજન્સી સર્વિસીસ

નવરાત્રી મહોત્સવ દરમ્યાન બનાવવામાં આવતા મંડપ, પંડાલ કે ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચર જેનું ક્ષેત્રફળ ૫૦૦ ચી.મી. કરતા વધુ હોય અને અથવા પંડાલની ઉંચાઈ ૦૮ મીટર થી વધુ હોય તથા આવા પંડાલમાં ૫૦ થી વધુ વ્યક્તિ એક સ્થળે ભેગા થતા હોય તેવા મંડપ / પંડાલ / ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનાં સંચાલકો / ઓર્ગેનાઈઝર ધ્વારા જન સલામતી અર્થે નીચે મુજબનાં પગલાઓનો અમલ અચૂક કરવાનો રહેશે. વધુમાં નવરાત્રી મહોત્સવનાં મંડપ / પંડાલ / ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનાં સંચાલકો / ઓર્ગેનાઈઝર ધ્વારા નિર્દિષ્ટ નિયમાવલીનું અચૂક પાલન કરી ગુજરાત સરકારશ્રીની વેબસાઈટ <https://fscop.gujfiresafetycop.in> ઉપર ઓનલાઈન એપ્લાય કરીને ફાયર એન.ઓ.સી અચૂક મેળવી લેવાનો રહેશે.

૧	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનાં મંડપ, પંડાલ કે ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનાં સ્ટેજ બનાવે ત્યારે આવા મંડપને મુખ્ય રસ્તા / રોડ થી ૪૫ મી. થી વધારે દુર રાખવા નહીં. અને આ પંડાલ પાસે સ્કુલ, હોસ્પિટલ, જવલનશીલ પદાર્થના ગોડાઉન ઇત્યાદી થી ઓછામાં ઓછું ૧૦ ફૂટ દુર નિર્માણ કરવાનાં રહેશે. આ માટે મંડપમાં ફાયરના નજીક આગ બુઝાવવા માટેનાં વાહનોનાં પહોંચવાનાં માર્ગ, આંતરીક માર્ગ, પ્રવેશ ધ્વારનાં રોડ, રસ્તા રાઉન્ડ ઘ કલોક ખુલ્લા રાખવાનાં રહેશે તથા ખુલ્લી જગ્યાએ કે રસ્તામાં કોઈ પ્રકારનાં અવરોધક હોય તેને તાકીદે દુર કરવાનાં રહેશે.
૨	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા મંડપની બહાર કોઈપણ પ્રકારની ભટ્ટી, ઈલેક્ટ્રીક સબ સ્ટેશન, ઈલેક્ટ્રીક ટ્રાન્સફોર્મર, ચીમની અથવા હાઈટેન્શન લાઈન કે રેલવે લાઈન થી ઓછામાં ઓછા ૧૫ મી. થી દુર રાખવાનાં રહેશે. આવા સ્ટ્રક્ચરની આજુ બાજુના સ્ટ્રક્ચર વચ્ચે ઓછામાં ઓછું ૦૫ મીટરનું અંતર રાખવાનાં રહેશે.
૩	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા આ સ્ટ્રક્ચર/પંડાલની અંદર કોઈપણ પ્રકારના સ્ટોલ બનાવવા નહીં તથા સ્ટેજની નજીક કે સ્ટેજના નીચેના ભાગમાં આગ લાગી શકે તેવા કોઈપણ પ્રકારના ઘન કે પ્રવાહી પદાર્થનો સંગ્રહ કરવો નહીં.
૪	આવા મંડપની પ્રવેશ દ્રવારની ઉંચાઈ તેમજ પહોળાઈ ઓછામાં ઓછી ૦૫ મીટર રાખવી તેમજ પંડાલની કેપેસિટી મુજબનાં નિયમોનુસારના વ્યક્તિઓને જ પ્રવેશ આપવા અને વ્યક્તિ દીઠ ઓછામાં ઓછી ૦૧ સ્કવેર મીટર જગ્યા મુજબ જ પ્રવેશ આપવો.
૫	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા પંડાલમાં ફિક્ષ પાર્ટીશન કરવાનાં રહેશે નહિ તેમજ કોઈ પણ ઈમરજન્સીના સમયે મંડપની અંદર રહેલા વ્યક્તિઓ સહેલાઈથી ઈમરજન્સી એક્ઝિટ/બહાર તરફ જઈ શકે તે મુજબ રાઉન્ડ ઘ કલોક રસ્તા ખુલ્લા રાખવાનાં રહેશે. તથા પંડાલની પ્રત્યેક બહારની સાઈડ એટલે કે ચારે દિશામાં ફાયરના વાહનો ફરી શકે તે મુજબ ઓછામાં ઓછા ૦૬ મીટરનો રસ્તો અચૂક ખુલ્લો રાખવાનો રહેશે.
૬	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા પંડાલમાં દૈનિક કેટલા વ્યક્તિઓ / દર્શકો / પ્રવેશે છે તેનો સંપૂર્ણ નામ, મોબાઈલ નંબર, સરનામાં સહિતના દસ્તાવેજી રેકૉર્ડ રાખવાનો રહેશે.
૭	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા ઓછામાં ઓછા બે (૨) પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં "EMERGENCY EXIT" રાખવાં અને તમામ ગેટની સામેના ભાગે ૦૫ મીટર જગ્યા ખુલ્લી રાખવી.
૮	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા સ્ટ્રક્ચરની અંદર જવાના તથા બહાર નીકળવાના માર્ગો પર ઈવાક્યુએશન પ્લાન અચૂક ઉપલબ્ધ કરાવવા તથા સરળતાથી વાંચી શકાય તે મુજબ ઓટો ગ્લોવ /ફ્લોરોસન્ટ / ઈલેક્ટ્રીક લાઈટ મટીરીયલ તથા ઈમરજન્સી કોન્ટેક નંબર ફાયરના સાધનોના બોર્ડ, એસ્કેપ રૂટ "NO SMOKING ZONE", "EXIT", "EMERGENCY EXIT" વિગેરેના સાઈનેજીસ/બોર્ડ અચૂક લગાવવા.
૯	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા બેઠક વ્યવસ્થા થી બહાર નીકળવાનો રસ્તો (TRAVELING DISTANCE) ૧૫ મી. થી વધારે રાખવો નહિ તથા એક એક્ઝિટ થી બીજા એક્ઝિટ વચ્ચે ૧૫ મી. થી વધુ અંતર ન રહે તે મુજબ વ્યવસ્થા કરવી.
૧૦	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા બેઠક વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ હોય તો બેઠક વ્યવસ્થામાં સીટની રો અને ૧૦ બેઠક પછી ઓછામાં ઓછી ૧.૫ મીટરની પેસેજની જોગવાઈ અચૂક કરવી.
૧૧	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા કોઈપણ મંડપ, પંડાલ કે ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનું સ્ટેજ બનાવે ત્યારે તેના પડદા અને કાર્પેટને અગ્નિ પ્રતિરોધક અથવા બિન-જવલનશીલ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવો. અને સજાવટની સામગ્રી માંથી ઝેરી ઘુમાડો કે ઘુમાડાની જવાબા ઉત્પન્ન ન થવી જોઈએ. અને જમીન ઉપર બીછાવવા જોગ કાર્પેટ પણ જમીન સાથે મજબુતીથી બાંધેલ હોવું જોઈએ અને ઉક્ત તમામ મટીરીયલને આગ અકસ્માત થી સુરક્ષિત રહે તે મુજબ ફાયર રીટાર્ડન્ટ-પેઈન્ટ અચૂક કરાવેલ હોવું જોઈએ.
૧૨	મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા મંડપમાં કરવામાં આવતા ઈલેક્ટ્રીક વાયરીંગ પ્રવર્તમાન વિજળી અધિનિયમ મુજબ કરાવવા તથા આ મંડપમાં કરવામાં આવેલ તમામ ઈલેક્ટ્રીક વાયરીંગ અંગે ગવર્મેન્ટ એપ્રુવડ ઈલેક્ટ્રીક ઈજનેરશ્રી / સંસ્થા પાસે ચકાસણી કરાવી આ બાબતનું સર્ટીફિકેટ સાથે આયોજકે પોતાનું સ્વ-ઘોષણાપત્ર સ્વંય રજૂ કરવું આ ઈલેક્ટ્રીક વીજ ઉપકરણોનું ઇન્સ્ટોલેશન સરકારશ્રીના લાગત ધારા ધોરણ મુજબ કરવા.

૧૩	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા આ પંડાલમાં કરવામાં આવનાર ઈલેક્ટ્રીક વાયરીંગ પી.વી.સી આવરણવાળા કંડકટર અથવા ટફ રબર વલ્કેનાઈઝેશન કરાવી વાયરીંગના તમામ જોઈન્ટ પોર્સેલેઈન ઈન્સ્યુલેટેડ કનેક્ટર્સ કરાવવા.
૧૪	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા વીજ પુરવઠો બંધ થાય તે સ્થિતિમાં આપાતકાલીન લાઈટીંગ વ્યવસ્થા કરવી અને આ માટે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવનાર ડીઝલ જનરેટર વાન આવા સ્ટેજ અને તેની પ્રીમાઈસીસ થી / આવા સ્ટ્રક્ચરથી ઓછામાં ઓછા ૦૫ મીટર દુરનાં અંતરે રાખવા.
૧૫	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા ઈલેક્ટ્રીકનું મુખ્ય સ્વીચબોર્ડ અલ્ટરનેટ કરંટ (એ.સી.)/ગેલ્વેનાઈઝડ આર્ચન સીટ (જી.આઈ.)માં બનાવવા શીટનાં ક્વરમાં મુકવા તથા બોર્ડ આવા હંગામી મંડપ થી ઓછામાં ઓછા ૦૨ મીટરનાં અંતરે મુકવા તથા મુખ્ય ઈલેક્ટ્રીક જંકશન બોર્ડમાં લાલ સુચક દિવો (Red Pilot lamp) / પાઈલોટીંગ સાથે અચુક ઉપલબ્ધ કરાવવા.
૧૬	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનાં બલ્બ, ટ્યુબ – ફ્લુ ડાઈટ, ઈલેક્ટ્રીક લાઈટીંગ લાઈટ કે તેના કોઈ પણ પાર્ટસથી મંડપના કોઈ ભાગ કે સુશોભન અથવા સળગી ઉઠે તેવી જવલનશીલ સામગ્રી ઓછામાં ઓછી ૧૫ સે.મી. દુર હોવા જોઈએ. વધુમાં આવા સ્ટ્રક્ચરની બહાર ઓછામાં ઓછા ૪.૫ મીટર વિસ્તાર જવલનશીલ સામગ્રી, વનસ્પતિ અને અવરજવર રોકતા અવરોધો થી મુક્ત રાખવાનાં રહેશે. વધુમાં LPG સીલીન્ડર, ઓપન ફ્લેમ સળગી ઉઠે તેવા પદાર્થ, રસોઈ ગરમી ઉત્પન્ન કરતી પ્રવૃત્તિઓ, ખુલ્લી જવાળા, ઘુમ્મપાન, કાગળનાં ટુકડા ઘાસલેટ, વિસ્ફોટક રસાયણો તથા અન્ય જવલનશીલ સામગ્રી આ સ્ટ્રક્ચરની અંદર કે નજીક કે પ્રીમાઈસીસમાં કોઈપણ સંજોગોમાં રાખવી નહીં અને તેનો ઉપયોગ કરવો નહીં.
૧૭	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા આવા પંડાલ કે પંડાલની બહાર સળગી ઉઠે તેવી જવલનશીલ સામગ્રી કે પદાર્થ પ્રવાહી રાખવા નહીં તથા ફટાકડાનો ઉપયોગ કે સંગ્રહ કરવો નહીં તથા પંડાલમાં કે પંડાલની બહાર ફાયર ફેક્સ કે રસોઈ બનાવાની સામગ્રી, ઘુમ્મપાનના સાધનો કે આગ લાગી શકે તેવા કોઈ પદાર્થ કે જ્યોત કે ખુલ્લી જવાળાનો ઉપયોગ ઈત્યાદી કરવો નહીં કે રાખવા નહીં. આવી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેને અગ્નિરોધક રસાયણ / પેઈન્ટ થી ટ્રીટ કરવી અને તેનું પ્રમાણપત્ર આયોજકે સ્વ-ઘોષણા પત્ર સાથે રજૂ કરવું.
૧૮	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા ફાયર વિભાગ તરફથી અભિપ્રાય મળ્યા બાદ આ મંડપ / પંડાલમાં કોઈ પણ બાંધકામમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર ફાયર વિભાગની અનુમતી વગર કોઈ પણ સંજોગોમાં કરવો નહીં.
૧૯	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા મંડપમાં મોશન ફિલ્મ બતાવવા માટે સ્ક્રીન ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ હોય તો ફરજિયાત ફાયર સેફ્ટી ફિલ્મ અચુક પ્રદર્શિત કરવાનું રહેશે.
૨૦	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા દ્વારા ધાર્મિક હેતુ માટે કરવામાં આવતા હવન, નાના હવન કુંડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે જવલનશીલ સામગ્રી ઓછામાં ઓછા ૦૬ મીટર મંડપથી દુર રાખવી અને તે વિસ્તારની ઉંચાઈ ઓછામાં ઓછી ૦૬ મીટર રાખવી તે માટે પુરતી ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવી અને આવી જગ્યાની છત ઉપર ૦૬ સે.મી. કરતા ઓછી ન હોય તે મુજબની સી.આઈ / જી.આઈ. શીટની વ્યવસ્થા કરવી.
૨૧	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા મંડપમાં ધાર્મિક મુર્તી પાસે રાખવામાં આવતા દિવા નીચે રેતી અચુક રાખવી
૨૨	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા મંડપમાં આગ અકસ્માતની સલામતી અર્થે ઉત્સવના તમામ સમય દરમિયાન ઈમરજન્સી માં મંડપમાં આગમાં ફાયર એક્સ્ટીંગ્યુશરના ઉપયોગ કરી શકે, મંડપ ખાલી કરાવી શકે તેવા જાણકાર અને ફાયર વિભાગને ઈમરજન્સીમાં સંપર્ક કરી શકે તેવા ૦૨ થી ૦૩ પ્રશિક્ષિત અનુભવી એવા સુરક્ષા ગાર્ડ/સ્વયંસેવક વ્યક્તિઓને આ મંડપમાં અચુક રાઉન્ડ ધ કલોક હાજર રાખવા અને તેઓને આ બાબતે તાલીમ પણ આપવી. વધુમાં તેઓને ઓળખપત્ર આપી, યુનિફોર્મમાં હાજર રાખવા જેથી આપાતકાલમાં ભીડને માર્ગદર્શન આપી શકે.
૨૩	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા દ્વારા મંડપમાં આવતી જનમેદનીને તાકીદે સુચના આપવા જવાબદાર વ્યક્તિ પાસે પબ્લિક એડ્રેસ સીસ્ટમ અચુક રાખવી.
૨૪	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા મંડપ / પંડાલમાં આગ સલામતી અર્થે પાણીનો પુરવઠો ફ્લોર એરિયાના ૦.૭૫ લીટર/ સ્કવેર મીટર કરતા ઓછો રાખવો નહીં તથા પાણીનો પુરવઠો ડ્રમ, બકેટ, ટાંકીમાં સુવ્યવસ્થિત રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તે મુજબ ગોઠવણ કરવી. ૨૦૦ લીટર પાણી ભરેલા નંગ ૦૫ ડ્રમ ઢાંકીને રાખવા
૨૫	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા , સ્ટેજ વિસ્તાર ૧૦૦ ચો.મી. સુધી ઓછામાં ઓછા ૦૨ નંગ ABC ફાયર એક્સ્ટીંગ્યુશર (૦૬ કેજીની ક્ષમતાવાળા) તથા ઓછામાં ઓછા ૦૨ નંગ CO2 ફાયર એક્સ્ટીંગ્યુશર (૪.૫ કી.ગ્રાની ક્ષમતાવાળા) રાખવાનાં રહેશે. ૧૦૦ ચો.મી. વિસ્તાર થી વધુ વિસ્તારમાં પ્રત્યેક ૧૦૦ ચો.મી. દિઠ ઓછામાં ઓછા ૦૧ નંગ ABC ફાયર એક્સ્ટીંગ્યુશર (૦૬ કેજીની ક્ષમતાવાળા) તથા ઓછામાં ઓછા ૦૧ નંગ CO2 ફાયર એક્સ્ટીંગ્યુશર (૪.૫ કી.ગ્રાની ક્ષમતાવાળા) રાખવાનાં રહેશે. દરેક સ્વિચગીયર/મેઈન રૂમ માટે સીઓટુ અથવા એબીસી ફાયર એક્સ્ટી. બીઆઈએસ પ્રમાણિત હોવું જોઈએ. વધારાની વ્યવસ્થા તથા રેતી ભરેલી ૦૪ બાલ્ટી સ્ટેન્ડ સહિત અચુક આ મંડપ પ્રીમાઈસીસમાં ચારેકોર ઉપલબ્ધ રાખવા તેમજ ફાયર ઈક્વિપમેન્ટનું મેન્ટેનન્સ તથા ડેઈલી ઈન્સ્પેક્શન અચુક કરવું.સ્ટેજની આગળ રેતી ભરેલ ૦૬ ગણી સેન્ડ બેડ રાખવી અને આસપાસનો વિસ્તારમાં ઓછામાં ઓછા ૧.૫ મીટર ઉંચાઈનો લાઈટ લેમ્પ સાથેસ્વયંસેવક હાજર રાખવા.

૨૬	ઉક્ત સુચના ફક્ત ફાયર સેફ્ટીના સલામતી અર્થે આપવામાં આવેલ છે. અને ફાયર વિભાગ સિવાયની અન્ય ઓથોરીટી જેવી કે, પોલીસ વિભાગ, ટ્રાફિક વિભાગ, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કે અન્ય લાગત વિભાગો થકી આપવામાં આવતી સુચનાઓ ગાઈડલાઈન્સનું પાલન તથા અમલવારી કરી, લાગત વિભાગના " ન- વાંધા પ્રમાણપત્ર" અચુક મેળવી લેવા.
૨૭	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા ગુજરાત ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઈફ સેફ્ટી મેઝર્સ એક્ટ અને તેના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન તેમજ વખતો - વખતના સૂચનોનું પાલન કરવા અંગેનું સેલ્ફ ડીકલેરેશન અચુક રજૂ કરવા.
૨૮	આગ અકસ્માતના કેસમાં ફાયર વિભાગના ૧૦૧,૧૦૨, ૧૧૨, ૦૨૬૧- ૨૪૧૪૧૯૫ / ૦૨૬૧- ૨૪૧૪૧૯૬ / ૦૨૬૧- ૨૪૧૪૧૩૯ નંબર ઉપર તાકીદે સંપર્ક કરવો.
૨૯	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા ફાયર વિભાગ દ્વારા વખતો વખતે આપવામાં આવતી સુચનાઓ તથા ઉક્ત સુચનાઓનું અચુક પાલન કરવા અંગેની લેખિત બાંહેધરી આપવી.
૩૦	તમામ મંડપ આયોજક/સંચાલક દ્વારા ફાયર વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી સુચનામાં જરૂરીયાત મુજબ વધારો / ઘટાડો કરવામાં આવે તે હર હંમેશા માન્ય રાખવાનો રહેશે.
	ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચર, મંડપનાં સંચાલકો / ઓર્ગેનાઈઝર દ્વારા પોતાનાં મંડપ, પંડાલ કે પ્રિમાઈસીસમાં ફાયર સેફ્ટીની સલામતી માટે ૫૦૦ ચી.મી. કરતા વધુ ક્ષેત્રફળ ધરાવતા હોય અને અથવા ૦૯ મીટરથી વધુ હાઈટ ધરાવતા હોય અને ૫૦ વ્યક્તિથી વધુ વ્યક્તિ એક સ્થળે ભેગા થતા હોય તેવા મંડપ / પંડાલ / ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનાં સંચાલકો / ઓર્ગેનાઈઝર દ્વારા એક સાદા કાગળ ઉપર મંડપનાં જવાબદાર એવા બે વ્યક્તિઓનાં નામ/સરનામા, કોન્ટેક્ટ નંબર તથા મંડપનું નામ / સરનામું અને પોલીસ વિભાગ / સુરત મહાનગરપાલિકાનાં ઝોન દ્વારા નોંધવામાં આવેલ /આપવામાં આવેલ સ્ટોલ/ રજીસ્ટ્રેશન નંબર વિગેરેની માહિતી સહીત અરજી અને મંડપનો પ્લાન-૦૩ નકલમાં (જેમાં ફાયર ફાઈટીંગ સુવિધા અને ઈમરજન્સી એક્ઝીટ વિગેરે અચુક દર્શાવેલ હોય) સામેલ રાખીને સુરત ફાયર વિભાગની વહીવટી કચેરી ખાતે અરજી કરવાની રહેશે તથા સુચવ્યા મુજબની ફાયર ફાઈટીંગ સુવિધા અચુક ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે અરજદારની આવેલ અરજી અન્વયે જે તે ઝોનનાં ફાયર વિભાગનાં અધિકારી રૂબરૂ સ્થળ નીરીક્ષણ કરી જે કાંઈ સુધારો / વધારો કહે તે મુજબ કામગીરી કરવા બાદ મંડપનાં સંચાલકશ્રી દ્વારા ગુજરાત સરકારશ્રીની વેબસાઈટ https://fscop.gujfiresafetycop.in ઉપર ફાયર એન.ઓ.સી. મેળવવા ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરીને ઓનલાઈન ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરની ફાયર એન.ઓ. સી. મેળવી લેવાની રહેશે.
	૫૦૦ ચી.મી. કરતા ઓછા ક્ષેત્રફળ ધરાવતા હોય અને અથવા ૦૯ મીટરથી ઓછી હાઈટ ધરાવતા હોય અને અથવા ૫૦ વ્યક્તિથી ઓછી વ્યક્તિ એક સ્થળે ભેગા થતા હોય તેવા મંડપ / પંડાલ / ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનાં સંચાલકો / ઓર્ગેનાઈઝર દ્વારા કોઈ ફાયર એન.ઓ.સી. લેવાની રહેશે નહીં. પરંતુ નિયમાનુસારની ફાયર સેફ્ટી સીસ્ટમ અચુક ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.
	ફાયર એન.ઓ.સી. મેળવવા માટે અરજી સાથે સામેલ કરવા જોગ ડોક્યુમેન્ટની યાદી
	૧. ગુજરાત સરકારશ્રીની વેબસાઈટ https://fscop.gujfiresafetycop.in ઉપર ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરવી તેની સાથે નિયત કરેલ લખાણ અચુક રજૂ કરવી. ૨. ઈલેક્ટ્રીક વાયરીંગ અંગે ગર્વમેન્ટ એપ્રુવડ ઈલેક્ટ્રીક ઈજનેરશ્રી /સંસ્થા પાસે ચકાસણી કરાવી સર્ટીફિકેટ રજૂ રહેશે. ૩. ફાયરના સાધનો ઓપરેટ કરી શકે તેવા ટ્રેઈન્ડ મેનપાવર ધરાવે છે. તેઓને નામ,મોબાઈલ નંબર સહિતની યાદી લેટર પેડ પર રજૂ કરવાની રહેશે. ૪. લે આઉટ પ્લાનમાં તથા ઈવેક્યુએશન પ્લાનમાં આર્કિટેક્ટ તથા ઓર્ગેનાઈઝરના સહી/સિકકા અચુક કરી અત્રે રજૂ કરવાનાં રહેશે. ૫. ફાયર વિભાગ તરફથી આપવામાં આવનાર ફોર્મ નં. ૧૫, ૦-૧ ફોર્મ ભરી ને સહી સિકકા કરીને અચુક રજૂ કરવાનું રહેશે. ૬. ફાયર રીટાન્ડન્ટ પેઈન્ટ કરવામાં આવેલ છે તે અંગે નું પ્રમાણપત્ર તથા ફાયર એક્ઝીગ્યુશર મેઈન્ટેનન્સ થયા અંગેનું સર્ટીફિકેટ અચુક રજૂ કરવાનું રહેશે. ૭. ઉપર મુજબના જણાવ્યાનુસાર ના પ્રમાણપત્ર, ફોર્મ ,સેલ્ફ ડીકલેરેશન વિગેરે અચુક રજૂ કરવાનું રહેશે.

ચીફ ફાયર ઓફીસર
સુરત મહાનગરપાલિકા

બાંહેધરી પત્ર એફીડેવીટ

અમો નીચે સહી કરનાર.....

મંડપનાં આયોજકશ્રી..... મો.નં.....

ઉ.આ.વ.....રહેવાસી

સુરતનું લખી જણાવવાનું કે, આ સરનામે

સ્થળ ખાતે આવેલનામનાં સ્ટોલનું

આયોજન હાથ ધરેલ છે. જે આયોજક/સંચાલક/ઓર્ગેનાઈઝરના હોદ્દાની રૂએ આ બાંહેધરી લખી આપીએ છીએ કે,

મંડપ / પંડાલ / ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનાં સંચાલકો / ઓર્ગેનાઈઝર દ્વારા જાહેર સલામતી માટે નાં તમામ પગલા લેવાની /અમલવારી કરવાની લેખિત બાંહેધરી આપીએ છીએ.

૧	હમો મંડપનાં આયોજક/સંચાલક દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનાં મંડપ, પંડાલ કે ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનાં સ્ટેજ બનાવે ત્યારે આવા મંડપને મુખ્ય રસ્તા / રોડ થી ૪૫ મી. થી વધારે દુર રાખીશું નહીં અને આ પંડાલ પાસે સ્કુલ, હોસ્પિટલ, જવલનશીલ પદાર્થના ગોડાઉન ઈત્યાદી થી ઓછામાં ઓછું ૧૦ ફુટ દુર નિર્માણ કરીશું આ માટે મંડપમાં ફાયરના નજીક આગ બુઝાવવા માટેનાં વાહનોનાં પહોંચવાનાં માર્ગ, આંતરીક માર્ગ, પ્રવેશ દ્વારનાં રોડ, રસ્તા રાઉન્ડ ઘ કલોક ખુલ્લા રાખીશું તથા ખુલ્લી જગ્યાએ કે રસ્તામાં કોઈ પ્રકારનાં અવરોધક હોય તેને તાકીદે દુર કરીશું.
૨	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, ખાત્રી આપીએ છીએ કે જો અમારા મંડપની બહાર કોઈપણ પ્રકારની ભટ્ટી, ઈલેક્ટ્રીક સબ સ્ટેશન, ઈલેક્ટ્રીક ટ્રાન્સફોર્મર, ચીમની અથવા હાઈટેન્શન લાઈન કે રેલવે લાઈન હશે તો તે ઓછામાં ઓછા ૧૫ મી. મંડપથી દુર રાખીશું અને આવા સ્ટ્રક્ચરની આજુ બાજુ જો સ્ટ્રક્ચર હશે તો આવા સ્ટ્રક્ચર વચ્ચે ઓછામાં ઓછું ૦૫ મીટરનું અંતર રાખીશું
૩	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, આ સ્ટ્રક્ચર/પંડાલની અંદર કોઈપણ પ્રકારના સ્ટોલ નહીં બનાવીશું તથા સ્ટેજની નજીક કે સ્ટેજના નીચેના ભાગમાં આગ લાગી શકે તેવા કોઈપણ પ્રકારના ઘન કે પ્રવાહી પદાર્થનો સંગ્રહ કરીશું નહીં.
૪	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, આવા મંડપની પ્રવેશ દ્રવારની ઉચાઈ તેમજ પહોળાઈ ઓછામાં ઓછી ૦૫ મીટર રાખીશું તેમજ પંડાલની કેપેસિટી મુજબનાં નિયમોનુસારના વ્યક્તિઓને જ પ્રવેશ આપીશું અને વ્યક્તિ દીઠ ઓછામાં ઓછી ૦૧ સ્કવેર મીટર જગ્યા મુજબ જ પ્રવેશ આપીશું
૫	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, પંડાલમાં ફિક્ષ પાર્ટીશન કરીશું નહિ તેમજ કોઈ પણ ઈમરજન્સીના સમયે મંડપની અંદર રહેલા વ્યક્તિઓ સહેલાઈથી ઈમરજન્સી એક્ઝિટ/બહાર તરફ જઈ શકે તે મુજબ રાઉન્ડ ઘ કલોક રસ્તા ખુલ્લા રાખીશું તથા પંડાલની પ્રત્યેક બહારની સાઈડ એટલે કે ચારે દિશામાં ફાયરના વાહનો ફરી શકે તે મુજબ ઓછામાં ઓછા ૦૬ મીટરનો રસ્તો અચૂક ખુલ્લો રાખીશું
૬	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, પંડાલમાં દૈનિક કેટલા વ્યક્તિઓ / દર્શકો / પ્રવેશો છે તેનો સંપૂર્ણ નામ, મોબાઈલ નંબર, સરનામાં સહિતના દસ્તાવેજી રેકૉર્ડ રાખીશું
૭	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, મંડપનાં આયોજક દ્વારા ઓછામાં ઓછા બે (૨) પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં " "EMERGENCY EXIT" રાખીને આવા તમામ ગેટની સામેના ભાગે ૦૫ મીટર જગ્યા ખુલ્લી રાખીશું
૮	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, સ્ટ્રક્ચરની અંદર જવાના તથા બહાર નીકળવાના માર્ગો પર ઈવેક્યુએશન પ્લાન અચૂક ઉપલબ્ધ કરાવીને સરળતાથી વાંચી શકાય તે મુજબ ઓટો ગ્લોવ /ફ્લોરોસન્ટ / ઈલેક્ટ્રીક લાઈટ મટીરીયલ તથા ઈમરજન્સી કોન્ટેક નંબર ફાયરના સાધનોના બોર્ડ, એસ્કેપ રૂટ "NO SMOKING ZONE", "EXIT", "EMERGENCY EXIT" વિગેરેના સાઈનેજીસ/બોર્ડ અચૂક લગાવીશું.
૯	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, બેઠક વ્યવસ્થા થી બહાર નીકળવાનો રસ્તો (TRAVELING DISTANCE) ૧૫ મી. થી વધારે રાખીશું નહીં તથા એક એક્ઝિટ થી બીજા એક્ઝિટ વચ્ચે ૧૫ મી. થી વધુ અંતર ન રહે તે મુજબ વ્યવસ્થા કરીશું.
૧૦	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, જો મંડપમાં બેઠક વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ હોય તો બેઠક વ્યવસ્થામાં સીટની રો અને ૧૦ બેઠક પછી ઓછામાં ઓછી ૧.૫ મીટરની પેસેજની જોગવાઈ અચૂક કરીશું
૧૧	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, કોઈ પણ મંડપ, પંડાલ કે ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનું સ્ટેજ બનાવે ત્યારે તેના પડદા અને કાર્પેટને અગ્નિ પ્રતિરોધક અથવા બિનજવલનશીલ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીશું અને સજાવટની સામગ્રી માંથી ઝેરી ઘુમાડો કે ઘુમાડાની જવાબા ઉત્પન્ન ન થાય અને જમીન ઉપર બીછાવવા જોગ કાર્પેટ પણ જમીન સાથે મજબૂતીથી બાંધેલ રહે તે મુજબ કરીશું અને ઉક્ત તમામ મટીરીયલને આગ અકસ્માત થી સુરક્ષિત રહે તે મુજબ ફાયર રીટાઈઈન્ડન્ટ પેઈન્ટ અચૂક કરાવીશું

૧૨	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, મંડપમાં કરવામાં આવતા ઈલેક્ટ્રીક વાયરીંગ પ્રવર્તમાન વિજળી અધિનિયમ મુજબ કરાવવા તથા આ મંડપમાં કરવામાં આવેલ તમામ ઈલેક્ટ્રીક વાયરીંગ અંગે ગવર્મેન્ટ એપ્રુવડ ઈલેક્ટ્રીક ઈજનેરશ્રી / સંસ્થા પાસે ચકાસણી કરાવી આ બાબતનું સર્ટીફિકેટ સાથે હમો આયોજકો પોતાનું સ્વ-ઘોષણાપત્ર સ્વંય રજૂ કરીશું આ ઈલેક્ટ્રીક વીજ ઉપકરણોનું ઈન્સ્ટોલેશન સરકારશ્રીના લાગત ધારા ધોરણ મુજબ કરાવીશું
૧૩	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, આ પંડાલમાં કરવામાં આવનાર ઈલેક્ટ્રીક વાયરીંગ પી.વી.સી આવરણવાળા કંડકટર અથવા ટફ રબર વલ્કેનાઈઝેશન કરાવી વાયરીંગના તમામ જોઈન્ટ પોર્સેલેઈન ઈન્સ્યુલેટેડ કનેક્ટર્સ કરાવીશું.
૧૪	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, વીજ પુરવઠો બંધ થાય તે સ્થિતિમાં આપાતકાલીન લાઈટીંગ વ્યવસ્થા કરાવી આ માટે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવનાર ડીઝલ જનરેટર વાન આવા સ્ટેજ અને તેની પ્રીમાઈસીસ થી અથવા આવા સ્ટ્રક્ચરથી ઓછામાં ઓછા ૦૫ મીટર દુરનાં અંતરે રાખીશું
૧૫	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, ઈલેક્ટ્રીકનું મુખ્ય સ્વીચબોર્ડ અલ્ટરનેટ કરંટ (એ.સી.)/ગેલ્વેનાઈઝડ આર્ચન સીટ (જી.આઈ.)માં બનાવવા શીટનાં કવરમાં મુકીને આ બોર્ડ આવા હંગામી મંડપ થી ઓછામાં ઓછા ૦૨ મીટરનાં અંતરે મુકીને તથા મુખ્ય ઈલેક્ટ્રીક જંકશન બોર્ડમાં લાલ સુચક દિવો (Red Pilot lamp) / પાઈલોટીંગ સાથે અચુક ઉપલબ્ધ કરાવીશું.
૧૬	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, કોઈ પણ પ્રકારનાં બલ્બ, ટ્યુબ – ફ્લુઝ લાઈટ, ઈલેક્ટ્રીક લાઈટીંગ લાઈટ કે તેના કોઈ પણ પાર્ટસથી મંડપના કોઈ ભાગ કે સુશોભન અથવા સળગી ઉઠે તેવી જવલનશીલ સામગ્રી ઓછામાં ઓછી ૧૫ સે.મી. દુર રાખીશું વધુમાં આવા સ્ટ્રક્ચરની બહાર ઓછામાં ઓછા ૪.૫ મીટર વિસ્તાર જવલનશીલ સામગ્રી, વનસ્પતિ અને અવરજવર રોકતા અવરોધો થી મુક્ત રાખીશું તેમજ LPG સીલીન્ડર, ઓપન ફ્લેમ સળગી ઉઠે તેવા પદાર્થ, રસોઈ ગરમી ઉત્પન્ન કરતી પ્રવૃત્તિઓ, ખુલ્લી જવાળા, ઘુમ્મપાન, કાગળનાં ટુકડા ઘાસલેટ, વિસ્ફોટક રસાયણો તથા અન્ય જવલનશીલ સામગ્રી આ સ્ટ્રક્ચરની અંદર કે નજીક કે પ્રીમાઈસીસમાં કોઈપણ સંજોગોમાં નહી રાખીશું અને તેનો ઉપયોગ પણ નહી કરીશું
૧૭	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, આવા પંડાલ કે પંડાલની બહાર સળગી ઉઠે તેવી જવલનશીલ સામગ્રી કે પદાર્થ પ્રવાહી નહી રાખીશું તથા ફટાકડાનો ઉપયોગ કે સંગ્રહ પણ નહી કરીશું તથા પંડાલમાં કે પંડાલની બહાર ફાયર કેકર્સ કે રસોઈ બનાવાની સામગ્રી, ઘૂમ્મપાનના સાધનો કે આગ લાગી શકે તેવા કોઈ પદાર્થ કે જ્યોત કે ખુલ્લી જવાળાનો ઉપયોગ ઈત્યાદી કરીશું નહી કે રાખીશું નહી. આવી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેને અગ્નિરોધક રસાયણ / પેઈન્ટ થી ટ્રીટ કરાવી તેનું પ્રમાણપત્ર હમો આયોજકો સ્વ –ઘોષણા પત્ર સાથે અચુક રજૂ કરીશું
૧૮	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, ફાયર વિભાગ તરફથી અભિપ્રાય અને ફાયર એન.ઓ.સી. મળ્યા બાદ આ મંડપ / પંડાલમાં કોઈ પણ બાંધકામમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર ફાયર વિભાગની અનુમતી વગર કરીશું નહી.
૧૯	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, મંડપમાં મોશન ફિલ્મ બતાવવા માટે સ્ક્રીન ઉપલબ્ધ કરાવીશું તો ફરજિયાત ફાયર સેફ્ટી ફિલ્મ અચુક પ્રદર્શિત કરીશું
૨૦	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, ધાર્મિક હેતુ માટે કરવામાં આવતા હવન, નાના હવન કુંડનો ઉપયોગ કરીએ તો જવલનશીલ સામગ્રી ઓછામાં ઓછા ૦૬ મીટર મંડપથી દુર રાખીશું અને તે વિસ્તારની ઉંચાઈ ઓછામાં ઓછી ૦૬ મીટર રાખીશું તે માટે પુરતી ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવીને આવી જગ્યાની છત ઉપર ૦૬ સે.મી. કરતા ઓછી ન હોય તે મુજબની સી.આઈ / જી.આઈ. શીટની વ્યવસ્થા કરીશું.
૨૧	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, મંડપમાં ધાર્મિક મુર્તી પાસે રાખવામાં આવતા દિવા નીચે રેતી અચુક રાખીશું
૨૨	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, મંડપમાં આગ અકસ્માતની સલામતી અર્થે ઉત્સવના તમામ સમય દરમિયાન ઈમરજન્સીમાં મંડપમાં આગમાં ફાયર એક્ટીગ્યુશરના ઉપયોગ કરી શકે, મંડપ ખાલી કરાવી શકે તેવા જાણકાર અને ફાયર વિભાગને ઈમરજન્સીમાં સંપર્ક કરી શકે તેવા ૦૨ થી ૦૩ પ્રશિક્ષિત અનુભવી એવા સુરક્ષા ગાર્ડ/સ્વયંસેવક વ્યક્તિઓને આ મંડપમાં અચુક રાઉન્ડ ઘ કલોક હાજર રાખીશું અને તેઓને આ બાબતે તાલીમ પણ અપાવીશું વધુમાં તેઓને ઓળખપત્ર આપી, યુનિફોર્મમાં હાજર રહી આપાતકાલમાં ભીડને માર્ગદર્શન આપી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરીશું
૨૩	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, મંડપમાં આવતી જનમેદનીને તાકીદે સુચના આપવા અમારા ઉપલબ્ધ જવાબદાર વ્યક્તિ પાસે પબ્લિક એડ્રેસ સીસ્ટમ અચુક રાખીશું
૨૪	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, મંડપ / પંડાલમાં આગ સલામતી અર્થે પાણીનો પુરવઠો ફ્લોર એરિયાના ૦.૭૫ લીટર/ સ્કવેર મીટર કરતા ઓછો નહી રાખીશું તથા પાણીનો પુરવઠો ડ્રમ, બકેટ, ટાંકીમાં સુવ્યવસ્થિત રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તે મુજબ ગોઠવણ કરીશું તથા ૨૦૦ લીટર પાણી ભરેલા નંગ ૦૫ ડ્રમ ઢાંકીને રાખીશું

૨૫	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા , સ્ટેજ વિસ્તાર ૧૦૦ ચો.મી. સુધી ઓછામાં ઓછા ૦૨ નંગ ABC ફાયર એક્ષટીંગ્યુશર (૦૬ કેજીની ક્ષમતાવાળા) તથા ઓછામાં ઓછા ૦૨ નંગ CO2 ફાયર એક્ષટીંગ્યુશર (૪.૫ કી.ગ્રાની ક્ષમતાવાળા) રાખીશું ૧૦૦ ચો.મી. વિસ્તાર થી વધુ વિસ્તારમાં પ્રત્યેક ૧૦૦ ચો.મી. દિઠ ઓછામાં ઓછા ૦૧ નંગ ABC ફાયર એક્ષટીંગ્યુશર (૦૬ કેજીની ક્ષમતાવાળા) તથા ઓછામાં ઓછા ૦૧ નંગ CO2 ફાયર એક્ષટીંગ્યુશર (૪.૫ કી.ગ્રાની ક્ષમતાવાળા) રાખીશું દરેક સ્વચ્છગીયર/મેઈન રૂમ માટે સીઓટુ અથવા એબીસી ફાયર એક્ષટી. બીઆઈએસ પ્રમાણિત રાખીશું વધારા ની વ્યવસ્થા રેતી ભરેલી ૦૪ બાલ્ટી સ્ટેન્ડ સહિત અચૂક આ મંડપ પ્રીમાઈસીસમાં ચારેકોર ઉપલબ્ધ રાખીશું તેમજ ફાયર ઈક્વિપમેન્ટનું મેન્ટેનન્સ તથા ડેઈલી ઈન્સ્પેક્શન કરાવીશું તથા સ્ટેજની આગળ રેતી ભરેલ ૦૬ ગણી સેન્ડ બેડ રાખીને આસપાસનો વિસ્તારમાં ઓછામાં ઓછા ૧.૫ મીટર ઉંચાઈનો લાઈટ લેમ્પ સાથેસ્વયંસેવક હાજર રાખીશું
૨૬	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, જણાવીએ છીએ કે , ઉક્ત સુચના ફક્ત ફાયર સેફ્ટીના સલામતી અર્થે આપવામાં આવેલ છે. અને ફાયર વિભાગ સિવાયની અન્ય ઓથોરીટી જેવી કે, પોલીસ વિભાગ, ટ્રાફિક વિભાગ, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કે અન્ય લાગત વિભાગો થકી આપવામાં આવતી સુચનાઓ ગાઈડલાઈન્સનું પાલન તથા અમલવારી કરી, લાગત વિભાગના " ન- વાંધા પ્રમાણપત્ર" અચૂક મેળવી લઈશું
૨૭	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, ગુજરાત ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઈફ સેફ્ટી મેઝર્સ એક્ટ અને તેના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન તેમજ વખતો - વખતના સૂચનોનું પાલન કરવા અંગેનું સેલ્ફ ડીકલેરેશન અચૂક રજૂ કરીશું
૨૮	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, જણાવીએ છીએ કે, આગ અકસ્માતના કેસમાં ફાયર વિભાગના ૧૦૧,૧૦૨, ૧૧૨, ૦૨૬૧- ૨૪૧૪૧૯૫ / ૦૨૬૧- ૨૪૧૪૧૯૬ / ૦૨૬૧- ૨૪૧૪૧૩૯ નંબર ઉપર તાકીદે સંપર્ક કરીશું
૨૯	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, ફાયર વિભાગ દ્વારા વખતો વખતે આપવામાં આવતી સુચનાઓ તથા ઉક્ત સુચનાઓનું અચૂક પાલન કરવા અંગેની લેખિત બાંહેધરી ફાયર વિભાગને આપીશું.
૩૦	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, ખાતરી આપીએ છીએ કે, તમામ મંડપ સંચાલકોએ ફાયર વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી સુચનામાં જરૂરીયાત મુજબ વધારો / ઘટાડો કરવામાં આવે તે હર હંમેશા માન્ય રાખીશું
	હમો મંડપનાં આયોજક /સંચાલક દ્વારા, ખાતરી આપીએ છીએ કે, અમારા ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચર, મંડપ, પંડાલ કે પ્રિમાઈસીસમાં ફાયર સેફ્ટીની સલામતી માટે ૫૦૦ ચી.મી. કરતા વધુ ક્ષેત્રફળ ધરાવતા હોય અને અથવા ૦૯ મીટરથી વધુ હાઈટ ધરાવતા હોય અને અથવા ૫૦ વ્યક્તિથી વધુ વ્યક્તિ એક સ્થળે ભેગા થતા હોય તેવા મંડપ / પંડાલ / ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનાં સંચાલકો / ઓર્ગેનાઈઝર તરીકે એક સાદા કાગળ ઉપર મંડપનાં જવાબદાર એવા બે વ્યક્તિઓનાં નામ/સરનામા, કોન્ટેક્ટ નંબર તથા મંડપનું નામ / સરનામા અને પોલીસ વિભાગ / સુરત મહાનગરપાલિકાનાં ઝોન દ્વારા નોંધવામાં આવેલ /આપવામાં આવેલ સ્ટોલ/ રજીસ્ટ્રેશન નંબર વિગેરેની માહિતી સહીત અરજી અને મંડપનો પ્લાન-૦૩ નકલમાં (જેમાં ફાયર ફાઈટીંગ સુવિધા અને ઈમરજન્સી એક્ઝીટ વિગેરે અચૂક દર્શાવેલ હોય) સામેલ રાખીને સુરત ફાયર વિભાગની વહીવટી કચેરી ખાતે અરજી જમા કરાવીશું તથા સુચવ્યા મુજબની ફાયર ફાઈટીંગ સુવિધા અચૂક ઉપલબ્ધ કરાવી ફાયર વિભાગનાં અધિકારી રૂબરૂ સ્થળ નીરીક્ષણ કરી જે કંઈ સુધારો / વધારો કહે તે મુજબ કામગીરી કરવા બાદ હમો દ્વારા ગુજરાત સરકારશ્રીની વેબસાઈટ https://fscop.gujfiresafetycop.in ઉપર ફાયર એન.ઓ.સી. મેળવવા ઓનલાઈન એપ્લાય કરીને ઓનલાઈન ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરની ફાયર એન.ઓ. સી. મેળવી લેવાની કાર્યવાહી કરીશું હમો એ પણ જાણીએ છીએ કે, ૫૦૦ ચી.મી. કરતા ઓછા ક્ષેત્રફળ ધરાવતા હોય અને અથવા ૦૯ મીટરથી ઓછી હાઈટ ધરાવતા હોય અને અથવા ૫૦ વ્યક્તિથી ઓછી વ્યક્તિ એક સ્થળે ભેગા થતા હોય તેવા મંડપ / પંડાલ / ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનાં સંચાલકો / ઓર્ગેનાઈઝર દ્વારા કોઈ ફાયર એન.ઓ.સી. લેવાની રહેતી નથી પરંતુ નિયમાનુસારની ફાયર સેફ્ટી સીસ્ટમ અચૂક ઉપલબ્ધ કરાવવાની હોય છે.

ઉપરોક્ત સુચનાઓ તથા ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચર માટે ભારત સરકારશ્રીનાં તથા ગુજરાત સરકારશ્રીનાં આગ સલામતી માટેનાં નિયમોનું ચુસ્ત અમલ કરીશું ઉપરોક્ત સુચનાઓના અમલ થયેલ ન હોય અને સુચના પ્રમાણેનાં રસ્તાઓ ખુલ્લા રાખવામાં નહીં આવેથી તેમજ ફાયર એન્જીન જો અંદર મંડપ પેરાફેરીમાં પ્રવેશ કરી શકશે નહીં અને કોઈ અઘટિત ઘટના / બનાવ બનશે તો અને આગ અકસ્માત થશે તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી આયોજક / મેનેજર/સંચાલક તરીકે અમારી રહેશે જેની ગંભીરતા સમજીને જાહેર સલામતી માટે ઉપરોક્ત સૂચનાઓનો ચુસ્તપણે પાલન કરવાની અમે લેખિત બાંહેધરી આપીએ છીએ.

સ્થળ :- સુરત

આયોજકનું નામ

આયોજકનું મોબાઈલ નં.....

નવરાત્રી પંડાલનું સરનામું.....

નવરાત્રી પંડાલનું /સ્ટોલનો નંબર / રજીસ્ટ્રેશન નંબર

	ફાયર એન.ઓ.સી. મેળવવા માટે અરજી સાથે સામેલ કરવા જોગ ડોક્યુમેન્ટની યાદી
	૧. ગુજરાત સરકારશ્રીની વેબસાઈટ https://fscop.gujfiresafetycop.in ઉપર ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરવી તેની સાથે નિયત કરેલ લખાણ અચુક રજૂ કરવી. ૨. ઈલેક્ટ્રીક વાયરીંગ અંગે ગવર્નમેન્ટ એપ્રુવડ ઈલેક્ટ્રીક ઈજનેરશ્રી /સંસ્થા પાસે ચકાસણી કરાવી સર્ટીફિકેટ રજૂ રહેશે. ૩. ફાયરના સાધનો ઓપરેટ કરી શકે તેવા ટ્રેઈન્ડ મેનપાવર ધરાવે છે. તેઓને નામ,મોબાઈલ નંબર સહિતની યાદી લેટર પેડ પર રજૂ કરવાની રહેશે. ૪. લે આઉટ પ્લાનમાં તથા ઈવેક્યુએશન પ્લાનમાં આર્કિટેક તથા ઓર્ગેનાઈઝરના સહી/સિકકા અચુક કરી અત્રે રજૂ કરવાનાં રહેશે. ૫. ફાયર વિભાગ તરફથી આપવામાં આવનાર ફોર્મ નં. ૧૫, ૦-૧ ફોર્મ ભરી ને સહી સિકકા કરીને અચુક રજૂ કરવાનું રહેશે. ૬. ફાયર રીટાન્ડન્ટ પેઈન્ટ કરવામાં આવેલ છે તે અંગે નું પ્રમાણપત્ર તથા ફાયર એક્ટીગ્યુશર મેઈન્ટેનન્સ થયા અંગેનું સર્ટીફિકેટ અચુક રજૂ કરવાનું રહેશે. ૭. ઉપર મુજબના જણાવ્યાનુસાર ના પ્રમાણપત્ર, ફોર્મ ,સેલ્ફ ડીક્લેરેશન વિગેરે અચુક રજૂ કરવાનું રહેશે.